

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области в Таврическом районе

Кирова ул., д. 48, р.п. Таврическое, Таврический район, Омская область, 646800
Тел. (381-51) 2-14-89 Факс (381-51) 2-18-77 E-mail: tavricheskoe@55.rospotrebnadzor.ru

№ 189 от «29» марта 2016г.

р.п. Таврическое

Законному представителю Муниципального бюджетного
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименовании
общеобразовательного учреждения
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия
«Цветнопольская средняя общеобразовательная школа»
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
Азовского немецкого национального района
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина
Омской области, 646884, Омская область, Азовский
немецкий национальный район, с. Цветнополье,
ул. Кирова, 80

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате проведения (плановой/внеплановой) проверки МБОУ «Цветнопольская
СОШ», 646884, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с.
Цветнополье, ул. Кирова, 180

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акта проверки № 189 от «29» марта 2016г., а именно: 646884, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Цветнополье, ул. Кирова, 80, 23.03.2013г. в 11ч.00мин.
установлено:

в санитарных узлах не установлены педальные ведра (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

горячим централизованным водоснабжением не обеспечены кабинет физики, умывальная, мастерская трудового обучения (п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

в кабинете технологии, кабинете № 28 (4 класс), кабинете № 33 (3 класс), кабинете № 34 (2 класс) раковины не подключены к канализации в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения (п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся отсутствие цветовой маркировка во всех учебных классах кроме начальных (п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

требуется замена ученической мебели в кабинетах № 5, 12, 27 (п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

производственное оборудование и моечные ванны на пищеблоке не присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки (п.3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»);

Отсутствует отдельный санузел для персонала школы (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,

нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/н	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно- правовой акт	срок их исполнения
1.	В санитарных узлах установить педальные ведра. <i>Основание: п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2016г.
2.	Горячим централизованным водоснабжением обеспечить кабинет физики, умывальную, мастерскую трудового обучения. <i>Основание: п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2016г.
3.	В кабинете технологии, кабинете № 28 (4 класс), кабинет № 33 (3 класс), кабинет № 34 (2 класс) раковины подключить к канализации в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. <i>Основание: п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2017г.
4.	Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произвести ее цветовую маркировку на видимую боковую поверхность стола и стула. <i>Основание: п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2016г.
5.	В кабинетах № 5, 12, 27 заменить ученическую мебель изготовленную из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. <i>Основание: п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2017г.
6.	Производственное оборудование и моечные ванны на пищеблоке присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха	до 01.08.2017г.

	приемной воронки. <u>Основание: п.3.8. СП 2.3.6.1079-01</u>	
7.	Оборудовать отдельный санузел для персонала школы <u>Основание: п. п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	до 01.08.2017г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на законного представителя МБОУ «Цветнопольская СОШ»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Таврическом районе по адресу: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Чкалова, 24 не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Начальник

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Омской области, выдавшего предписание

С.Н. Каблуков

